

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
655019, г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр. 1, а/я 704, т. (8-3902)295-556, (8-3902)295-542,
факс (8-3902)295-557,
E-mail: mchs19@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Боградскому району)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Хакасия
655340, с. Боград, ул. Горная, 1а, т. (8-39034)9-51-56 E-mail: gpnbog@mail.ru

Предписание № 9 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 7 «Ручеек», в лице ИО заведующего Блохиной Надежды Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики Хакасия по пожарному надзору Якунина Д.Н.

№ 9 от «2» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10.00 «11» марта 2021 года до 10.00 «16» марта 2021 года проведена плановая/выездная проверка

Главным государственным инспектором Боградского района по пожарному надзору –

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Обуховым Виталием Владимировичем

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 7 «Ручеек»

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Пушиное, ул. Зеленая, 7

совместно с Блохиной Надеждой Александровной - ИО заведующего МБДОУ детский сад № 7 «Ручеек»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическую установку пожарной сигнализации в здании детского сада привести в работоспособное состояние (при включении с ручных пожарных извещателей).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.09.2021 г.	
2.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.	п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	01.09.2021 г.	

	№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
3.	Требуется капитальный ремонт либо замена в здании пищеблока автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средства обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. ст. 37, 38; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, ГОСТ Р 53325-2012 п.4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п.7.9.4, РД 009-02-96 п.1.9, п.1.10, п.1.11, п.1.12).	01.09.2021 г.	
4.	Необходимо провести не реже 1-го раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре.	п. 9 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок, с момента получения, вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Главный государственный инспектор Богородского района по
пожарному Обухов В.В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.Д.П.*

«16» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

*Блохина Надежда Александровна – ИО заведующей МБДОУ детский
сад № 7 «Ручеек»*

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

• «16» марта 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ (8-3902)299-999